



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΘ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου 2023

Αρ.Πρωτ.: 267367(8669)

Ταχ Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64 τκ 546 27
Πληροφορίες: Α.Αντωνιάδης
Τηλ : 2313 330857
Email : A.Antoniadis@pkm.gov.gr

Προς: Περιφερειακό Συμπαραστάτη του
Πολίτη Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
(μέσω e-mail:
symparastatis@pkm.gov.gr)

Κοιν:-Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.
-Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΚΜ
-Γρ. Γενικής Δ/σης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΚΜ

Θέμα: Ενημέρωση για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ).

Σχετ: (1) Η επιστολή της κ.Σπυριδούλας Ανδρεάδου με τίτλο «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΓΙΑ ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης» στην πλατφόρμα διαχείρισης αναφορών
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη ΠΚΜ

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής, σας ενημερώνουμε ότι το ΚΔΑΠ ΑμεΑ της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) λειτουργεί με την υπ.αρ
πρωτ.338394(19904)/21/08/2017 άδεια όπως είχε τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ. Με τις
υπ.αρ.πρωτ.Π2Β/Γ.Π.οικ.14957(ΦΕΚ 1397/τ.Β/2001), Γ.Π.Δ.11οικ.31930/ΦΕΚ
2240/τ.Β/2021 και Γ.Π.Δ.11οικ.60761(ΦΕΚ 3509/τ.Β/2022) ΚΥΑ, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και οι προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΔΑΠ
ΑμεΑ. Η ανωτέρω δομή εποπτεύεται και ελέγχεται από τους αρμόδιους Κοινωνικούς
Σύμβουλους σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του ν.4837/2021, καθώς και από την Επιτροπή
του άρθρου 3 της υπ.αρ.Δ27/οικ. 16952/707/ΦΕΚ 1327τ.Β'/2013 Υ.Α(τροποποίηση της
αρ. Π1β/Γ.Π. οικ. 4866/11-1-2012/ΦΕΚ 152/τ.Β'/2012) ως αρμόδιο όργανο ελέγχου,
όπως ορίζεται στη με αρ.πρωτ.Γ.Π.Δ.11οικ.31930/ΦΕΚ 2240/τ.Β/2021 Υ.Α.

Η ανωτέρω επιτροπή συγκλήθηκε προκειμένου να διερευνήσει τα διαλαμβανόμενα στην σχετική (1) επιστολή, και η από 16/5/2023 Έκθεση Ελέγχου της διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Κ.Ε.ΔΗ.Θ για τις δικές της ενέργειες. Στην εν λόγω έκθεση καταγράφηκαν οι διαπιστώσεις, οι συστάσεις της επιτροπής και η προτεινόμενη κύρωση της διακοπής λειτουργίας του Κέντρου μέχρι την συμμόρφωση του φορέα. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σε εξέλιξη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν.2690/1999 διαδικασία της κλήσης προς ακρόαση του φορέα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Μ.Ε.Α

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Γεωργία Ζαρδαβά

Επισυνάπτονται:

Φύλλα: (2)





Παρέλ. Βγ
26/05/23

Θεσσαλονίκη, 16-5-2023

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Μ.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

Α/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας : 54627
email : dykm@pkm.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Σήμερα, 16/5/2023 μετά την από αρ.πρωτ. οικ. 325616(10354) 12/5/2023 Πρόσκλησης μελών της Επιτροπής Καταλληλότητας, οι Υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

- 1) Τουλουμίδης Ιωάννης, υπάλληλος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕ Θεσσαλονίκης του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δ.Υ Ε.Σ.Υ.
- 2) Πανίδης Ιωάννης, υπάλληλος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε Θεσσαλονίκης του κλάδου, ΠΕ Ψυχολόγων.
- 3) Πετκόβα – Γούδα Ρίκα, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

οι οποίοι συγκροτούν την Επιτροπή καταλληλότητας σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ.:οικ. 554200/18605/2019, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Πρωτ. 444758/15015/21-8-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, και λαμβάνοντας υπόψη,

1. Το άρθρο 1 του Ν. 4756/26-11-2020/ΦΕΚ Α 235.
2. Την αρ. Γ.Π.Δ.11 οικ. 31930/31 Μαΐου 2021/ΦΕΚ Β' 2240 Κ.Υ.Α. "Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. Γ.Π.Δ11 οικ 60761 απόφαση (ΦΕΚ/τ Β' / 3509/6-7-2022).
3. Την υπ. αριθμ. Π2β/Γ.Π.ΟΙΚ.14957 (ΦΕΚ 1397 τ. Β' 2001).
4. το άρθρο 5 παρ. 2ι. (Φ.Ε.Κ. 2240 Β' 31-5-2021) σχετικά με το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, το οποίο είναι σε ισχύ (λήγει στις 27-5-2025).

5. Ότι η αναγόμευση των πυροσβεστήρων πραγματοποιήθηκε 10/2022 (λήγει 10/2023).

6. Την με αρ. πρωτ. 338394(19904)/21-8-2017, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ Κ.Ε.ΔΗ.Θ., ιδιοκτησίας Κ.Ε.ΔΗ.Θ., στην οδό Κωλέττη 50, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54627 με δυναμικότητα 25 φιλοξενούμενοι ανά βάρδια.

7. Την από 11/4/2023 καταγγελία της Σπυριδούλας Ανδρεάδου μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης αναφορών (28/4/2023), η οποία πρωτοκολλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3256949(10292)12/5/2023,

διενεργήθηκε αυτοψία στο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κωλλέτη 50, Θεσσαλονίκη, όπου αναπτύσσεται το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Κ.Ε.ΔΗ.Θ., για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων με αφορμή το 7 σχετικό,

και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ εκτείνεται στον 1^ο όροφο.
2. Στον 2^ο και 3^ο όροφο της οικοδομής λειτουργεί βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3. Η απομόνωση του κλιμακοστασίου από τον υπόλοιπο χώρο του ΚΔΑΠ ΑμεΑ δεν αποτυπώνεται σε οικοδομική άδεια, δηλαδή δεν έχει ενημερωθεί ο φάκελος με τις τυπικές διαδικασίες αδειοδότησης.
4. Από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων απουσιάζει ο απαραίτητος εξοπλισμός (το δίζυγο βάδισης και το πολυόργανο γυμναστικής).
5. Στο χώρο ανάπαυσης απουσιάζουν οι 4 από τις 5 κλίνες που απαιτούνται.
6. Από το χώρο παρασκευής γευμάτων (ο οποίος βρίσκεται – μετά την απομόνωση του κλιμακοστασίου - εκτός του κύριου χώρου της δομής) απουσιάζει το ψυγείο 14 ποδών και άνω. Στη θέση του υπάρχει μικρό ψυγείο.
7. Υπήρχαν 9 φιλοξενούμενοι και 5 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της υπεύθυνης Λέσλη Αικατερίνης.
8. Εκτός από την πόρτα εισόδου και την πόρτα παρασκευαστηρίου γευμάτων – που είναι και πυράντοχες με άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο– οι λοιπές πόρτες - στην πλειονότητά τους - ανοίγουν προς τα μέσα και δε διαθέτουν μπάρα πανικού, δηλ. δεν πληρούν τις προδιαγραφές ΑμεΑ.
9. Δεν υπάρχουν μεμβράνες ασφαλείας στους υαλοπίνακες και τους καθρέπτες.
10. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ προϋποθέτει την ανεξάρτητη πρόσβαση.

και συστήνονται τα παρακάτω:

και συστήνονται τα παρακάτω:

- Για το 3. Να ενημερωθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας (η απομόνωση του κλιμακοστασίου από τον υπόλοιπο χώρο του ΚΔΑΠ ΑμεΑ).
- Για το 4. Να εξοπλιστεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με δίζυγο βάδισης και πολυόργανο γυμναστικής.
- Για το 5. Να τοποθετηθούν 4 επιπλέον κλίνες.
- Για το 6. Ο χώρος παρασκευής γευμάτων να ενταχθεί εντός του κυρίου χώρου της δομής και να τοποθετηθεί ψυγείο 14 ποδών και άνω.
- Για το 8. Όλες οι πόρτες να ανοίγουν προς τα έξω και να διαθέτουν μπάρα πανικού.
- Για το 9. Να τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας στα τζάμια και στους υαλοπίνακες ή να υποβληθούν πιστοποιητικά ασφαλείας ISO.
- Για το 10. Να εναρμονιστεί στην ισχύουσα νομοθεσία ως προς την ανεξάρτητη πρόσβαση.
- Να κατατεθεί το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου και καταχώρισης του ανελικυστήρα του μητρώου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προτείνουμε την διακοπή λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Κ.Ε.ΔΗ.Θ μέχρι συμμόρφωση του στα ανωτέρω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. 
2. 
3. 

